

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980304001089

ABB AB, Control Products (生产者) 及 ABB新会低压开关有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB AB, Control Products (生产者) 及 ABB新会低压开关有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB AB, Control Products
生产者地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 软起动器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.6-2016
生产企业名称: ABB新会低压开关有限公司
生产企业地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区

生产者联系信息

名称: ABB AB, Control Products
地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
联系人: Pontus kembler
电话: +46 (0) 21340161
电子邮箱: pontus.kembler@se.abb.com
自我声明时间: 2020-09-11
自我声明地点: Västerås
指定签字人: Magnus Bälter
签章:

ABB AB, Control Products
SWEDEN

授权代表信息

名称: ABB新会低压开关有限公司
地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiu hong.dong@cn.abb.com
自我声明时间: 2020-09-11
自我声明地点: 新会
指定签字人:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001089

产品系列、型号、规格:

PSR37-600-70, PSR45-600-70, PSRC37-600-70, PSRC45-600-70, PSR37-600-11, PSR45-600-11, PSRC37-600-11, PSRC45-600-11;
额定绝缘电压(Ui): 600V;约定发热电流(Ith): 37A, 45A;额定工作电压(Ue): AC208~600V;额定工作电流(Ie): 37A, 45A;使用类别: AC-53a极数: 3P;外壳防护等级: IP10

生产者联系信息

名称: ABB AB, Control Products
地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
联系人: Pontus kember
电话: +46 (0)21340161
电子邮箱: pontus.kemberl@se.abb.com
自我声明时间: 2020-09-11
自我声明地点: Västerås
指定签字人: *Magnus Bälter*
签章: *Magnus Bälter*

ABB AB, Control Products
SWEDEN

授权代表信息

名称: ABB新会低压开关有限公司
地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiu hong.dong@cn.abb.com
自我声明时间: 2020-09-11
自我声明地点: 新会
指定签字人: *董秋宏*
签章: *董秋宏*



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。